МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ГИМНАЗИЯ №1»
663305, Красноярский край, г. Норильск,
район Центральный ул. Кирова, д.30
Телефон: (3919) 23 83 01, 23 84 72
Факс: (3919) 23 83 01, 23 84 72
E-mail:norilsk-gim1@ mail.ru
от «29» 09 2017 г. № 01-17-491

на №_____ от «___»_____20 г.

Начальнику отдела надзорной деятельности по муниципальному образованию города Норильска Главного управления МЧС России по Красноярскому краю Иващенко В.В.

директора МБОУ «Гимназия № 1» С.А.Савенковой

ОТЧЕТ

об устранении нарушений предписания
от 22 июня 2016 года № 128/1/1-11
здание МБОУ «Гимназия № 1» по адресу: г. Норильск, ул. Талнахская, дом 23

Предписание	Исполнение предписания
- здание оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре ниже четвертого типа. Срок исполнения 01.10.2017 г.	Выполнение работ запланировано на 2018 год на основании проекта, разработанного в 2017 году
- стены лестничной клетки правого крыла здания покрыты лакокрасочным материалом с более высоким классом пожарной опасности, чем КМ0. Срок исполнения 01.10.2017 г.	Исполнено в августе 2017 года
- стены лестничной клетки левого крыла здания покрыты лакокрасочным материалом с более высоким классом пожарной опасности, чем КМ0. Срок исполнения 01.10.2017 г.	Исполнено в августе 2017 года
- стены центральной лестничной клетки здания покрыты лакокрасочным материалом с более высоким классом пожарной опасности, чем КМ0. Срок исполнения 01.10.2017 г.	Исполнено в июле 2017 года
- стены актового зала на третьем этаже покрыты лакокрасочным материалом с более высоким классом пожарной опасности, чем КМ0. Срок исполнения 01.10.2017 г.	Исполнено в августе 2017 года
- ширина левой двери эвакуационного выхода левого крыла равна 72 см. Срок исполнения 01.10.2017 г.	Исполнено в июле 2017 года. Основание: заключение о независимой оценке пожарного риска от 28 июля 2017 г. № 39/2017-НОР: « пожарная безопасность объекта защиты – здание учебного корпуса МБОУ «Гимназия № 1», расположенного по адресу: Красноярский край, г. Норильск, ул. Талнахская, д. 23 считается обеспеченной. Таким образом, условие соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности выполняется».

- ширина правой двери эвакуационного выхода левого крыла равна 73 см. Срок исполнения 01.10.2017 г.	Исполнено в июле 2017 года. Основание: заключение о независимой оценке пожарного риска от 28 июля 2017 г. № 39/2017-НОР: « пожарная безопасность объекта защиты – здание учебного корпуса МБОУ «Гимназия № 1», расположенного по адресу: Красноярский край, г. Норильск, ул. Талнахская, д. 23 считается обеспеченной. Таким образом, условие соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности выполняется».
- ширина двери эвакуационного выхода левого крыла из лестничной клетки в тамбур равна 70 см. Срок исполнения 01.10.2017 г.	Исполнено в июле 2017 года. Основание: заключение о независимой оценке пожарного риска от 28 июля 2017 г. № 39/2017-НОР: « пожарная безопасность объекта защиты – здание учебного корпуса МБОУ «Гимназия № 1», расположенного по адресу: Красноярский край, г. Норильск, ул. Талнахская, д. 23 считается обеспеченной. Таким образом, условие соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности выполняется».
- ширина левой двери эвакуационного выхода правого крыла равна 76 см. Срок исполнения 01.10.2017 г.	Исполнено в июле 2017 года. Основание: заключение о независимой оценке пожарного риска от 28 июля 2017 г. № 39/2017-НОР: « пожарная безопасность объекта защиты – здание учебного корпуса МБОУ «Гимназия № 1», расположенного по адресу: Красноярский край, г. Норильск, ул. Талнахская, д. 23 считается обеспеченной. Таким образом, условие соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности выполняется».
- ширина правой двери эвакуационного выхода правого крыла равна 75 см. Срок исполнения 01.10.2017 г.	Исполнено в июле 2017 года. Основание: заключение о независимой оценке пожарного риска от 28 июля 2017 г. № 39/2017-НОР: « пожарная безопасность объекта защиты – здание учебного корпуса МБОУ «Гимназия № 1», расположенного по адресу: Красноярский край, г. Норильск, ул. Талнахская, д. 23 считается обеспеченной. Таким образом, условие соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности выполняется».
- ширина двери эвакуационного выхода левого крыла из лестничной клетки в тамбур равна 74см. Срок исполнения 01.10.2017 г.	Исполнено в июле 2017 года. Основание: заключение о независимой оценке пожарного риска от 28 июля 2017 г. № 39/2017-НОР: « пожарная безопасность объекта защиты – здание учебного корпуса МБОУ «Гимназия № 1», расположенного по адресу: Красноярский край, г. Норильск, ул. Талнахская, д. 23 считается обеспеченной. Таким образом, условие соответствия объекта защиты требованиям пожарной

	безопасности выполняется».
- ширина левой двери эвакуационного выхода правого крыла равна 76 см. Срок исполнения 01.10.2017 г.	Исполнено в июле 2017 года. Основание: заключение о независимой оценке пожарного риска от 28 июля 2017 г. № 39/2017-НОР: « пожарная безопасность объекта защиты – здание учебного корпуса МБОУ «Гимназия № 1», расположенного по адресу: Красноярский край, г. Норильск, ул. Талнахская, д. 23 считается обеспеченной. Таким образом, условие соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности выполняется».
об устранении нарушений предписания от 22 июня 2016 года № 129/1/1-3 здание МБОУ «Гимназия № 1» по адресу: г. Норильск, ул. Талнахская, дом 23 строение 1	
- Здание школы оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре ниже третьего типа. Срок исполнения 01.10.2017 г.	Выполнение работ запланировано на 2018 год на основании проекта, разработанного в 2017 году
- стены в левой лестничной клетке покрыты лакокрасочным материалом с более высоким классом пожарной опасности, чем КМ0. Срок исполнения 01.10.2017 г.	Исполнено в августе 2017 года
- стены в правой лестничной клетке покрыты лакокрасочным материалом с более высоким классом пожарной опасности, чем КМ0. Срок исполнения 01.10.2017 г.	Исполнено в августе 2017 года
об устранении нарушений предписания от 22 июня 2016 года № 130/1/1-10 здание МБОУ «Гимназия № 1» по адресу: г. Норильск, ул. Кирова, дом 30	
- Здание оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре ниже четвертого типа. Срок исполнения 01.10.2017 г.	Выполнение работ запланировано на 2018 год на основании проекта, разработанного в 2017 году
- стены лестничной клетки правого крыла здания покрыты акриловой вододисперсионной краской "Аквест-01С" - Г1, В-1, Д1, Г1, что выше чем КМ0. Срок исполнения 01.10.2017 г.	Исполнено в августе 2017 года
- стены лестничной клетки левого крыла здания покрыты акриловой вододисперсионной краской "Аквест-01С" - Г1, В-1, Д1, Г1, что выше чем КМ0. Срок исполнения 01.10.2017 г.	Исполнено в августе 2017 года
- стены центральной лестничной клетки здания покрыты акриловой вододисперсионной краской "Аквест-01С" - Г1, В-1, Д1, Г1, что выше чем КМ0. Срок исполнения 01.10.2017 г.	Исполнено в августе 2017 года
- стены концертного зала на третьем этаже покрыты акриловой вододисперсионной краской "Аквест-01С" - Г1, В-1, Д1, Г1, что выше чем КМ0. Срок исполнения 01.10.2017 г.	Стены концертного зала окрашены КМ1. Основание: ФЗ №123 ст.134 ч.6, таблица №29 (область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов в зальных помещениях). При вместимости зальных помещений более 15, но не более 300

	человек, класс материала для стен и потолков не более указанного КМ1.
- ширина первой двери эвакуационного выхода левого крыла равна 73 см. Срок исполнения 01.10.2017 г.	Исполнено в июле 2017 года. Основание: заключение о независимой оценке пожарного риска от 28 июля 2017 г. № 40/2017-НОР: « пожарная безопасность объекта защиты – здание учебного корпуса МБОУ «Гимназия № 1», расположенного по адресу: Красноярский край, г. Норильск, ул. Кирова, д. 30 считается обеспеченной. Таким образом условие соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности выполняется.»
- ширина второй двери эвакуационного выхода левого крыла равна 70 см. Срок исполнения 01.10.2017 г.	Исполнено в июле 2017 года. Основание: заключение о независимой оценке пожарного риска от 28 июля 2017 г. № 40/2017-НОР: « пожарная безопасность объекта защиты – здание учебного корпуса МБОУ «Гимназия № 1», расположенного по адресу: Красноярский край, г. Норильск, ул. Кирова, д. 30 считается обеспеченной. Таким образом условие соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности выполняется.»
- ширина первой двери эвакуационного выхода правого крыла равна 72см. Срок исполнения 01.10.2017 г.	Исполнено в июле 2017 года. Основание: заключение о независимой оценке пожарного риска от 28 июля 2017 г. № 40/2017-НОР: « пожарная безопасность объекта защиты – здание учебного корпуса МБОУ «Гимназия № 1», расположенного по адресу: Красноярский край, г. Норильск, ул. Кирова, д. 30 считается обеспеченной. Таким образом условие соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности выполняется.»
- ширина второй двери эвакуационного выхода правого крыла равна 73 см. Срок исполнения 01.10.2017 г.	Исполнено в июле 2017 года. Основание: заключение о независимой оценке пожарного риска от 28 июля 2017 г. № 40/2017-НОР: « пожарная безопасность объекта защиты – здание учебного корпуса МБОУ «Гимназия № 1», расположенного по адресу: Красноярский край, г. Норильск, ул. Кирова, д. 30 считается обеспеченной. Таким образом условие соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности выполняется.»
- В центральной части 4-го этажа световой холл выгорожен и переоборудован под кабинет. Срок исполнения 01.10.2017 г.	Исполнено в августе 2017 г.

Директор МБОУ «Гимназия №1» С.А. Савенкова