


зданий» в части приведения в кабинете № 205 (начальное образование), уровня коэффициента пульсации к нормативу не более 10%. Срок исполнения: 16.09.2019 г.	выполнено в августе 2018 г.
- в соответствии с п. 5.7. СанПиН 2.4.2.2821-10 в части обеспечения классной доски в кабинете № 201, лотком для задержания меловой пыли, хранения мела, тряпки. Срок исполнения: 16.09.2019 г.	Классная доска в кабинете № 201 оборудована лотком для задержания меловой пыли, хранения мела, тряпки. Исполнено в августе 2018 г.
- в соответствии с п. 7.2.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 в части обеспечения замены вышедших из строя источников света – люминисцентных ламп: в спортивном зале. Срок исполнения: 16.09.2019 г.	Произведена замена вышедших из строя люминисцентных ламп. Исполнено в августе 2018 г.
- в соответствии с п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 в части обеспечения: в коридоре на втором этаже - гладкого потолочного покрытия допускающего проведение уборки влажным способом с применением дезинфицирующих средств; в актовом зале – гладкого потолочного покрытия, стенового покрытия, допускающего проведение уборки влажным способом с применением дезинфицирующих средств. Срок исполнения: 16.09.2019 г.	Помещения в зданиях МБОУ «Гимназия № 1» приведены в соответствие с п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях». Исполнено в августе 2018 г.
- в соответствии с п. 4.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 в части обеспечения приведения площади учебных кабинетов начальных классов №№ 301, 303, 304, 305, 308, 210, 209, 206, 201 к нормативу не менее 2,5 кв.м. на одного учащегося. Срок исполнения: 16.09.2019 г.	В кабинетах 303, 304, 305, 308, 210 требование предписания исполнено в сентябре 2018 г. В кабинетах 301, 209, 206, 201 организовано обучение 3–4 классов. Исполнение требований предписания возможно в дальнейшем при естественном отсеве.
- в соответствии с п. 3.6. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» в части обеспечения оборудования пароконвектомата, расположенного в горячем цехе пищеблока, являющегося источником повышенных выделений влаги, тепла, газов, локальной вытяжной системой с преимущественной вытяжкой в зоне максимального загрязнения. Срок исполнения: 16.09.2019 г.	Требование в части обеспечения оборудования пароконвектомата, вытяжной системой не выполнено. Подано ходатайство № 01-17-478 от 03.09.2019г. в Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска о выделении денежных средств. Ожидается решение Городского совета о выделении ассигнований на устранение предписания (ноябрь 2019 г.)

Директор МБОУ «Гимназия №1»



С.А. Савенкова

**УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОРИЛЬСКА
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Гимназия №1»**

(МБОУ «Гимназия №1»)

ул. Кирова, д.30, район Центральный, г. Норильск, Красноярский край, 663305,
телефон: (3919) 23 83 01, 23 84 72, Факс: (3919) 23 83 01, E-mail: norilsk-gim1@mail.ru,
<http://www.gmn1.ru>

ЕГРЮЛ(ОГРН) 1022401626642, ОКПО 41066815, ИНН\КПП 2457040704\245701001

от «12» 09 2019 г.
№ 01-12-496

ОТЧЕТ

об устранении нарушений предписания
от 31.05.2018 г. № 10712
МБОУ «Гимназия № 1»

г. Норильск, ул. Кирова, дом 30	
Пункт предписания	Исполнение предписания
- в соответствии с п. 5.7. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» в части оборудования классной доски в кабинете №412, лотком для задержания меловой пыли, хранения мела, тряпки. Срок исполнения: 16.09.2019 г.	Требование к оборудованию классной доски в кабинете № 412 исполнено в августе 2018 г. Установлен лоток для задержания меловой пыли, хранения мела, тряпки.
- в соответствии с п. 7.2.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 в части обеспечения замены вышедших из строя источников света – люминисцентных ламп: в спортивном зале. Срок исполнения: 16.09.2019 г.	Произведена замена вышедших из строя люминисцентных ламп. Исполнено в августе 2018 г.
- в соответствии с п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 в части обеспечения замены напольного покрытия в кабинете № 210 (физика) не имеющего дефекты и механические повреждения. Срок исполнения: 16.09.2019 г.	Требование в части обеспечения замены напольного покрытия в кабинете № 210 (физика), не имеющего дефектов и механических повреждений, выполнено в августе 2018 г.
- в соответствии с п. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10 в части обеспечения: гладкого потолочного покрытия в спортивном зале – допускающего проводить уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств; в мучном цехе пищеблока замены кафельной плитки со сколами на стене, для возможности проведения уборки влажным способом с применением дезинфицирующих средств. Срок исполнения: 16.09.2019 г.	Помещения в зданиях МБОУ «Гимназия № 1» приведены в соответствие с п. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях». Исполнено в августе 2018 г.
г. Норильск, ул. Талнахская, дом 23	
Пункт предписания	Исполнение предписания
- в соответствии с п. 3.1.4., п. 3.3.1. таб. 2 (п. 33) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных	Требования в части приведения в кабинет №205 (начальное образование) уровня коэффициента пульсации к нормативу не более 10%

Входящий № 1-2-СЕН-2019 200 г.