

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ**

«ГИМНАЗИЯ №1»

663305, Красноярский край, г. Норильск,
район Центральный ул. Кирова, д.30

Телефон: (3919) 23 83 01, 23 84 72

Факс: (3919) 23 83 01, 23 84 72

E-mail: norilsk-gim1@mail.ru

от «14» 08 2020 г. № 01-14-304

на № _____ от « » _____ 20 г.

Начальнику отдела надзорной
деятельности по муниципальному
образованию города Норильска
Главного управления МЧС России
по Красноярскому краю
Печурину С.В.

и.о. директора МБОУ «Гимназия № 1»
Аmeliной Е.В.

ОТЧЕТ

об устранении нарушений предписаний
от 12 февраля 2020 года
в зданиях МБОУ «Гимназия № 1»

Предписание	Исполнение предписания
об устранении нарушений предписания от 12 февраля 2020 года № 3/1/1-7 здание МБОУ «Гимназия № 1» по адресу: г. Норильск, ул. Талнахская, дом 23, строение 1	
- ширина основного эвакуационного прохода через коридор 1-го этажа при двустороннем расположении дверей в свету менее 1 м. Срок исполнения 01.08.2020 г.	Исполнено в мае 2020 года. Основание: заключение о независимой оценке пожарного риска от 29 мая 2020 г. №24/2020-НОР от «29» мая 2020 г.: «пожарная безопасность объекта защиты – здание учебного корпуса МБОУ «Гимназия № 1», расположенного по адресу: Красноярский край, г. Норильск, ул. Талнахская, д. 23, строение 1 считается обеспеченной. Таким образом, условие соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности выполняется».
- дверь лестничной клетки 1-го этажа левого крыла не является самозакрывающейся. Срок исполнения 01.08.2020 г.	Исполнено в 05.03.2020 года
- запор на двери эвакуационного выхода из общего коридора в лестничную клетку 3-го этажа правого крыла не обеспечивает возможность свободного открывания изнутри без ключа Срок исполнения 01.08.2020 г.	Исполнено в 05.03.2020 года
- запор на двери эвакуационного выхода из общего коридора в лестничную клетку 3-го этажа левого крыла не обеспечивает возможность свободного открывания изнутри без ключа Срок исполнения 01.08.2020 г.	Исполнено в 05.03.2020 года
- дверь лестничной клетки 2-го этажа правого крыла не является самозакрывающейся. Срок исполнения 01.08.2020 г.	Исполнено в 05.03.2020 года

<p>- руководитель организации не обеспечивает проведение практических тренировок не реже 1 раза в полугодие. Срок исполнения 01.08.2020.</p>	<p>Исполнено в 07.02.2020 года. Акт результатов проведения практической отработки планов эвакуации от 07.02.2020г., график проведения практических тренировок по эвакуации людей при пожаре на 2-е полугодие 2019-2020 учебного года № 01-17-100 от 12.03.2020 г.</p>
<p>- отсутствует исполнительная документация (акты приемки в эксплуатацию) на АУПС и СОЭУ. Срок исполнения 01.08.2020.</p>	<p>Исполнено в 05.03.2020 года. Акт о приеме технических средств сигнализации в эксплуатацию.</p>
<p>об устранении нарушений предписания от 12 февраля 2020 года № 2/1/1-8 здание МБОУ «Гимназия № 1» по адресу: г. Норильск, ул. Талнахская, дом 23</p>	
<p>- запор на двери эвакуационного выхода из лестничной клетки непосредственно наружу (правое крыло) не обеспечивает возможность свободного открывания изнутри без ключа Срок исполнения 01.08.2020 г.</p>	<p>Исполнено в 05.03.2020 года</p>
<p>- ширина эвакуационного выхода из лестничной клетки непосредственно наружу (правое крыло здания) в свету 0,73 м. Срок исполнения 01.08.2020 г.</p>	<p>Исполнено в мае 2020 года. Основание: заключение о независимой оценке пожарного риска от 29 мая 2020 г. №22/2020-НОР от «29» мая 2020 г.: «пожарная безопасность объекта защиты – здание учебного корпуса МБОУ «Гимназия № 1», расположенного по адресу: Красноярский край, г. Норильск, ул. Талнахская, д. 23 считается обеспеченной. Таким образом, условие соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности выполняется».</p>
<p>- ширина эвакуационного выхода из лестничной клетки непосредственно наружу (левое крыло здания) в свету 0,73 м. Срок исполнения 01.08.2020 г.</p>	<p>Исполнено в мае 2020 года. Основание: заключение о независимой оценке пожарного риска от 29 мая 2020 г. №22/2020-НОР от «29» мая 2020 г.: «пожарная безопасность объекта защиты – здание учебного корпуса МБОУ «Гимназия № 1», расположенного по адресу: Красноярский край, г. Норильск, ул. Талнахская, д. 23 считается обеспеченной. Таким образом, условие соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности выполняется».</p>
<p>- на дверях помещений складского и производственного назначения отсутствуют категории помещений в соответствии с главами 5,7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Срок исполнения 01.08.2020 г.</p>	<p>Исполнено в 05.03.2020 года</p>
<p>- противопожарная дверь служебного помещения 3-го этажа (правое крыло), не обеспечивает нормативное значение предела огнестойкости. Монтаж коробки двери произведен на деревянный брус. Лицензия организации проводившей установку не предоставлена. Срок исполнения 01.08.2020 г.</p>	<p>Исполнено в июль 2020 года Сертификат соответствия № С- RU.АЮ64.В.00712 от 27.10.2016 г.</p>

- запоры на дверях эвакуационных выходов из актового зала на 3-м этаже не обеспечивают возможность свободного открывания изнутри без ключа. Срок исполнения 01.08.2020 г.	Исполнено в 05.03.2020 года
- не предоставлена документация об обязательном подтверждении соответствия объектов защиты (продукции) требованиям 123-ФЗ на линолеум 4-го этажа. Срок исполнения 01.08.2020 г.	Не исполнено. Покрытие 4-го этажа старое. Сертификата нет. Замена линолеума 4-го этажа запланирована на 2021 год.
- отсутствует исполнительная документация (акты приемки в эксплуатацию) на АУПС и СОЭУ. Срок исполнения 01.08.2020 г.	Исполнено в 05.03.2020 года. Акт о приеме технических средств сигнализации в эксплуатацию.
об устранении нарушений предписания от 12 февраля 2020 года № 1/1/1-7 здание МБОУ «Гимназия № 1» по адресу: г. Норильск, ул. Кирова, дом 30	
- не предоставлена документация об обязательном подтверждении соответствия объектов защиты (продукции) требованиям 123-ФЗ на линолеум 4-го этажа. Срок исполнения 01.08.2020 г.	Не исполнено. Покрытие 4-го этажа старое. Сертификата нет. Замена линолеума 4-го этажа запланирована на 2021 год.
- руководитель организации – директор школы не прошел обучение пожарно-техническому минимуму, с периодичностью не реже одного раза в три года после последнего обучения. Срок исполнения 01.08.2020 г.	Исполнено в мае 2020 года. Удостоверение об обучении пожарно-техническому минимуму № 20-ПТМ223 от 29 мая 2020 года.
- не обеспечено наличие на двери помещения архива (4-ый этаж) обозначения категории взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны. Дверь деревянная. Срок исполнения 01.08.2020 г.	Исполнено в июле 2020 года. Сертификат соответствия № С- RU.АЮ64.В.00712 от 27.10.2016 г.
- запоры на дверях эвакуационных выходов из концертного зала (3-ий этаж), не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа. Срок исполнения 01.08.2020 г.	Исполнено в 05.03.2020 года
- ширина эвакуационного выхода из лестничной клетки непосредственно наружу (левое крыло здания) в свету 0,73 м. Срок исполнения 01.08.2020 г.	Исполнено в мае 2020 года. Основание: заключение о независимой оценке пожарного риска от 29 мая 2020 г. №23/2020-НОР от «29» мая 2020 г.: « пожарная безопасность объекта защиты – здание учебного корпуса МБОУ «Гимназия № 1», расположенного по адресу: Красноярский край, г. Норильск, ул. Кирова, д. 30 считается обеспеченной. Таким образом, условие соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности выполняется».
- ширина эвакуационного выхода из лестничной клетки непосредственно наружу (правое крыло здания) в свету 0,73 м. Срок исполнения 01.08.2020 г.	Исполнено в мае 2020 года. Основание: заключение о независимой оценке пожарного риска от 29 мая 2020 г. №23/2020-НОР от «29» мая 2020 г.: « пожарная безопасность объекта защиты – здание учебного корпуса МБОУ «Гимназия № 1», расположенного по адресу: Красноярский край, г. Норильск, ул. Кирова, д. 30 считается обеспеченной. Таким образом, условие соответствия объекта защиты требованиям пожарной

	безопасности выполняется».
- отсутствует исполнительная документация (акты приемки в эксплуатацию) на АУПС и СОЭУ. Срок исполнения 01.08.2020.	Исполнено в 05.03.2020 года. Акт о приеме технических средств сигнализации в эксплуатацию.

И.о. директора МБОУ «Гимназия №1»



Е.В. Амелина