

**Информация об исполнении предписаний
контрольно-надзорных органов по состоянию на 01.10.2022г.
в МБОУ "Гимназия №1"**

1. В 3 квартале 2022 имеются действующие предписания:
МЧС от "07" сентября 2020 года №94/1/1-1, №95/1/1-1
Роспотребнадзор от 29.03.2022г. № 6759

№ п/п	Наименование учреждения	Адрес	Сумма, тыс. руб.	№ предписания	Выявленные нарушения действующего законодательства	Планируемые сроки устранения предписаний/причины неисполнения предписаний в срок	Отметка о выполнении
МЧС №94/1/1-1 от 07.09.2020							
1.	МБОУ "Гимназия №1"	г. Норильск, ул. Талнакская, д. 23, корпус 2	1 819 463,78 руб	Предписание №94/1/1-1 от 07.09.2020 г.	Не предоставлена документация об обязательном подтверждении соответствия объектов защиты (продукции) требованиям 123-ФЗ на линолеум 4-го этажа.	Срок исполнения 01.07.2021 года	Исполнено. Подрядчиком выполнены работы по контракту от 25.04.2022 № 3245704989822000035 выполнение раментно-строительных работ по замене пола (стяжка, выравнивание, покрытие линолеумом). Акт выполненных работ от 25.08.2022 № 1
МЧС №95/1/1-1 от 07.09.2020							
2.	МБОУ "Гимназия №1"	г. Норильск, ул. Кирова, д. 30, корпус 1	1 476 704,40 руб.	Предписание №95/1/1-1 от 07.09.2020 г.	Не предоставлена документация об обязательном подтверждении соответствия объектов защиты (продукции) требованиям 123-ФЗ на линолеум 4-го этажа.	Срок исполнения 01.07.2021 года	Исполнено. Подрядчиком выполнены работы по контракту от 26.04.2022 № 3245704989822000037 выполнение раментно-строительных работ по замене пола (стяжка, выравнивание, покрытие линолеумом). Акт выполненных работ от 25.08.2022 № 3
Роспотребнадзор от 29.03.2022г. № 6759							
3.	МБОУ "Гимназия №1"	г. Норильск, ул. Кирова, д. 30, корпус 1	63 300,00	Предписание № 6759 от 29.03.2022г./ пункт 1.1	п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20 в части оборудования оконных проемов в учебном кабинете № 213 солнцезащитными устройствами.	Срок исполнения 29.03.2024 года	Исполнено. В 213 кабинете установлены 3 рулонные шторы.
4.	МБОУ "Гимназия №1"	г. Норильск, ул. Кирова, д. 30, корпус 1, Талнакская, 23 (корпус 2)	0,00	Предписание № 6759 от 29.03.2022г./ пункт 1.2	п. 3.4.14. СП 2.4.3648-20 в части обеспечения соблюдения гигиенического норматива площади из расчета не менее 2,5 кв.м. на одного обучающегося в учебных классах 1"а", 1 "б", 1"в", 1"г", 2"а", 2"б", 2"в", 2"г", 3"б", 3"в", 3"г", 4"а", 4"в", 5"а", 6"б", 6"в", 6"г", 7"в", 7"г", 8"а", 8"в", 9"г", 10 "б", 11"б".	Срок исполнения 29.03.2024 года	Не исполнено. По мере естественного оттока детей.

5.	МБОУ "Гимназия №1"	г. Норильск, ул. Кирова, Талнахская, 23 (корпус 2)	0,00	Предписание № 6759 от 29.03.2022г. /пункт 1.3	п. 2.7.5. СП 2.4.3648-20 в части оборудования отопительных приборов ограждающими устройствами из материалов, безвредных для здоровья детей, в учебном кабинете № 104	Срок исполнения 29.03.2024 года	Исполнено. Защитные экраны установлены.
6.	МБОУ "Гимназия №1"	г. Норильск, ул. Кирова, д. 30, корпус 1, Талнахская, 23 (корпус 2)	0,00	Предписание № 6759 от 29.03.2022г. / пункт 1.4	п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20 в части не допущения использования в одном помещении ламп с разным светоизлучением в учебных кабинетах № 105, № 215, № 217	Срок исполнения 29.03.2024 года	Исполнено. Лампы заменены.
7.	МБОУ "Гимназия №1"	г. Норильск, ул. Кирова, д. 30, корпус 1, Талнахская, 23 (корпус 2)	0,00	Предписание № 6759 от 29.03.2022г. / пункт 1.5	п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20 в части наличия источников искусственного освещения в неисправном состоянии в спортивных залах.	Срок исполнения 29.03.2024 года	Исполнено. Лампы заменены.
8.	МБОУ "Гимназия №1"	г. Норильск, ул. Кирова, д. 30, корпус 1, Талнахская, 23 (корпус 2)	0,00	Предписание № 6759 от 29.03.2022г. /пункт 1.6	п. 2.11.1. СП 2.4.3648-20 в части оснащения крышками контейнеров для мусора.	Срок исполнения 29.03.2024 года	Исполнено. Крышки установлены.
9.	МБОУ "Гимназия №1"	г. Норильск, ул. Кирова, д. 30, корпус 0		Предписание № 6759 от 29.03.2022г. / пункт 1.7	п. 3.5.15. СП 2.4.3648-20 в части обеспечения местным освещением рабочих мест обучающихся с компьютером (ноутбуком) с расположением источника местного освещения сбоку от экрана персонального компьютера (ноутбука) в кабинете информатики.	Срок исполнения 29.03.2024 года	Не исполнено. Запрошено коммерческое предложение. Устранение нарушения планируется в 2023 году.
10.	МБОУ "Гимназия №1"	г. Норильск, ул. Кирова, д. 30, корпус 1, Талнахская, 23 (корпус 2)	605 100,00	Предписание № 6759 от 29.03.2022г. / пункт 1.10	п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 в части обеспечения обучающихся учебной мебелью (столами и стульями) в соответствии с их ростом и возрастом.	Срок исполнения 29.03.2024 года	Исполнено. Учебная мебель получена, расставлена по кабинетам в соответствии с ростом и возрастом.
11.	МБОУ "Гимназия №1"	г. Норильск, ул. Кирова, д. 30, корпус 1, Талнахская, 23 (корпус 2)	0,00	Предписание № 6759 от 29.03.2022г./ пункт 2.1	ст.32 ФЗ от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". П.1.8. СП 2.4.3648-20 осуществление производственного контроля посредством проведения лабораторных исследований и испытаний факторов производственной среды (с предоставлением протоколов измерений параметров микроклимата, уровня искусственной освещенности, ЭМИ от ПЭВМ).	Срок исполнения 29.03.2024 года	Не исполнено. Устранение нарушения планируется в 2023 году.

12.	МБОУ "Гимназия №1"	г. Норильск, ул. Кирова, д. 30, корпус 1, Талнахская, 23 (корпус 2)	0,00	Предписание № 6759 от 29.03.2022г. / пункт 1.9	п. 3.4.16. СП 2.4.3648-20; гл. VI табл. 6.6. СанПиН 1.2.3685-21 в части соблюдения продолжительности больших перемен (после 2 или 3 урока) не менее 20-30 минут.	Срок исполнения 29.03.2024 года	Исполнено. Расписание приведено в соответствие с требованиями.
13.	МБОУ "Гимназия №1"	г. Норильск, ул. Талнахская, 23 (корпус 2)	0,00	Предписание № 6759 от 29.03.2022г. / пункт 1.8	п. 3.4.16. СП 2.4.3648-20; гл. VI табл. 6.6. СанПиН 1.2.3685-21 в части соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к объему образовательной нагрузки в течение дня для обучающихся 1- х классов (не должна превышать 4 уроков и один раз в неделю - 5 уроков, за счет урока физической культуры).	Срок исполнения 29.03.2024 года	Исполнено. Расписание приведено в соответствие с требованиями.

Директор
Исполнитель: Смекалина Е.А.
Телефон: 23-84-76



С. А. Савенкова